

PKP Szybka Kolej Miejska  
w Trójmieście Sp. z o.o.  
ul. Morska 350 A  
81-002 Gdynia  
(19)

## METRYKA

Odcinka naprężenia Nr 122

sieci trakcyjnej

### A. DANE TECHNICZNE SIECI

1				
TYP I RODZAJ SIECI				
skompensowana.....C95-2C-C120.....				
półskompensowana.....				
nieskompensowana.....				
2		3		4
ROK BUDOWY 1952		LOKALIZACJA		DLUGOŚĆ ODCINKA
MODERNIZACJI 1986		Szlak Gdynia - Sopot		NAPRĘŻENIA
		Stacja.....		2km 1,064
		Numer toru.....502		2km 0,986
5				
NACIĄGI ZASTOSOWANE W KG				
W przewodzie jezdnym	W linie nośnej	W linie zawieszenia "Y"	W przewodzie wzmacniającym	W linie uczynienia grupowego
1080 daN	1620 daN			

## B. Przeglądy szczegółowe

Lp.	Data	Zakres wykonania przeglądu	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała przegląd	Lp.	Data	Zakres wykonania przeglądu	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała przegląd
1	2009 09-21	Et-2 §12 ÷ 28	BRYG. ENERGETYKA ZAKŁ. PGE	13	2009 05-13	SKM et-2 §11 ÷ 31	BRYG. PGE ENERGETYKA ZAKŁ. PGE
2	2011 12-20	Et-2 §12 ÷ 28	BRYG. ENERGETYKA ZAKŁ. PGE	14			
3	2012 12-14	SKM et-2 §11 ÷ 31	-11-	15			
4	2012 11-09	SKM et-2 §11 ÷ 31	-11-	16			
5	2013 09-19	SKM et-2 §11 ÷ 31	-11-	17			
6	2014 01-22	SKM et-2 §12, 13, 28	BRYG. ENERGETYKA ZAKŁ. PGE	18			
7	2014 09-05	SKM et-2 §11 ÷ 31	BRYG. ENERGETYKA ZAKŁ. PGE	19			
8	2015 09-06	SKM et-2 §11 ÷ 31	BRYG. ENERGETYKA ZAKŁ. PGE	20			
9	2016 08-08	SKM et-2 §11 ÷ 31	BRYG. ENERGETYKA ZAKŁ. PGE	21			
10	2017 10-14	SKM et-2 §11 ÷ 31	BRYG. ENERGETYKA ZAKŁ. PGE	22			
11	2018 08-29	SKM et-2 §11 ÷ 31	BRYG. ENERGETYKA ZAKŁ. PGE	23			
12	2019 10-10	SKM et-2 §11 ÷ 31	BRYG. ENERGETYKA ZAKŁ. PGE	24			

## C. Rewizje

Lp.	Data	Zakres wykonania rewizji	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała rewizję
1			
2			
3			
4			
5			

### D. Remonty

Lp.	Data	Zakres wykonania rewizji	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała remont
1	30.11.2011	WYMIANA SIŁY 2x240 m oraz WISZAKÓW	J. FORMELLA ENERGETIKA S.A.
2	12.10.2015	Remont stanic kablemistrzowskich konstrukcji wspornych wraz z regeneracją składowanych osłód stopów w lokatach 10-6 do M-12	L. Ledemann PKP Energetyka
3	20.11.2016	Wymiana wreszcie wsporników w lok. 10-6 i M-12	L. Ledemann PKP Energetyka
4	2019 09 30	WYMIANA LINTY NDKNEJ 2 WISZAKAMI	KIEROCHNIK SEKTU KAMIL SODIECH PKP ENERGETYKA

### E. Zużycie przewodu jezdnego

Lp.	Data wykonanego pomiaru	Średnie %zużycie przewodu (przewodów)	Nazwisko i stanowisko osoby która wykonała pomiar	Termin następnego pomiaru
1	2009 07 21	L 12,4 % P 13,3 %	HITOLD LEZNER PANEL ŁADUNKU ENERG. SA	2011
2	2012 10 14	L 5,2 % P 5,9 %	G. PĄBROWSKI ENERGETYKA S.A.	2015
3	2013 08 13	L 5,2 % P 5,3 %	G. PĄBROWSKI ENERGETYKA S.A.	2016
4	2014 08 05	L 4,5 % P 5,2 %	G. PĄBROWSKI PKP ENERGETYKA S.A.	2017
5	2017 10 14	L 6,1 % P 7,5 %	G. PĄBROWSKI PKP ENERGETYKA SA.	2020
6	2019 10 9	L 4,5 % P 5,2 %	G. PĄBROWSKI PKP ENERGETYKA SA.	2022
7	2020 8 13	L 5,8 % P 5,8 %	TOMASZ BARDZIOŃ PKP ENERGETYKA S.A.	2023
8				

**F. Naprawy**

Lp.	Data naprawy	Zakres uszkodzenia i sposób naprawy	Przyczyna uszkodzenia	Nazwisko i stanowisko osoby która kierowała pracą naprawczą
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				