

SKMMU.086.2.22

Gdynia, 2022-02-22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie **remontu sieci ciepłowniczej na stacji Gdynia Cisowa Postojowa, Zadanie 1: Poprawa stanu izolacji przyłącza ciepłowniczego od komory K3 do ob. A16 i A17 w Gdyni Cisowej Postojowej; Zadanie 2: Modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej w budynku C3 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.**- znak: SKMMU.086.2.22

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedź na pytanie zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z jego treścią:

#### Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jaką należy przyjąć w wycenie ilość kolan preizolowanych Dn 80 oraz muf na Dn 80/160/225. Podana ilość powyższych materiałów różni się w zestawieniu materiałów w projekcie i na schemacie montażowym. Czym kierować się w wycenie?

#### Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć: 12 sztuk kolan preizolowanych Dn80/160/225 oraz 28 sztuk muf Dn 80/160/225