Typ rozjazdu:		Rkpd 49E1-192-29	Rcpr 49E1-150-19	Rcpd 49E1-150-19	Rcpr 49E1-190-15	Rcpd 49E1-190-15	Rkpd 49E1-150-19	Rkpd 49E1-190-15		
Grzejniki:		1x1250W 2x1050W 1x900W 2x1000W	1x1250W 2x1050W 1x900W 2x1000W	1x1250W 2x1050W 1x900W 2x1000W	1x1250W 2x1050W 1x900W 2x1000W	1x1250W 2x1050W 1x900W 2x1000W	1x1250W 2x1050W 1x900W 2x1000W	1x 250W 2x 350W 1x900W		
Nazwa obwodu / Dane	Zasilanie rozdzielnicy RESO3	Ogrzewanie rozjazd 123a 400V/50Hz	Ogrzewanie rozjazd 103c 400V/50Hz	Ogrzewanie rozjazd 103c 400V/50Hz	Ogrzewanie rozjazd 104a 400V/50Hz	Ogrzewanie rozjazd 104b 400V 50Hz	Ogrzewanie rozjazd 104c 400V/50Hz	Ogrzewanie rozjazd 104d 400V/50Hz	Ogrzewanie zamknięć 103-104 400V/50Hz	Oświetlenie rezerwa 3~230V/50Hz
Moc [kW]	38,3	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	3,8	.
Prąd [A]	61,9	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	1,0	.
Zabezpieczenie	zwory	gG, 20A	gG, 20A	gG, 20A	gG, 20A	gG, 20A	gG, 20A	gG, 20A	gG, 20A	gG, 16A
Kabel zasilający	YAKY 4x120	YKY 4x4	YKY 4x4	YKY 4x4	YKY 4x4	YKY 4x4	YKY 4x4	YKY 4x4		.
Oznaczenie kabla	Z2-3	PR3-1	PR3-2	PR3-3	PR3-4	PR3-5	PR3-6	PR3-7	PR3-8	.
Długość kabla	720	73	70	61	58	51	54	61	64	.
Spadek napięcia	3,97	5,48	5,42	5,26	5,20	5,07	5,12	5,26	5,31	.

CENTRALNE BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO Sp. z o.o.

KOLPROJEKT

OBIEKT: Przebudowa urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz sterowania oświetleniem dla stacji SKM Gdańsk Wrzeszcz i Gdańsk Główny.

PROJEKT BUDOWLANY

Schemat elektryczny rozdzielnicy elektrycznego ogrzewania rozjazdów RESO3 na stacji Gdańsk Wrzeszcz

	Imię i nazwisko Nr uprawnień		Data		Nr umowy - obiektu	Pow. rys. (m2)
Projektant	mgr inż. Bogdan KAMIŃSKI Upr.bud. Wa-55/97 w zakr.elektroenergetyki	Podpis		11.2009	SKM-176/09	
Opracowujący	mgr inż. Dawid BIELAWA .			11.2009	Nr rysunku	Skala
Sprawdzający	mgr inż. Tadeusz ŻURAWIECKI Upr.bud. St-376/79 w zakr.elektroenergetyki			11.2009	E-19	b-s