Typ rozjazdu:		Rkpd 60E1-190-1:9	Rcpr 60E1-190-1:9	Rcpd 60E1-190-1:9	Rcpr 60E1-190-1:5	Rcpr 49E1-190-1:5	Rcpd 49E1-190-1:5	Rkpd 49E1-190-1:9	Rkpd 49E1-190-1:5	Rx 49E1-190-1:9		
Grzejniki:		1x1250W 2x1050W 1x900W 2x1000W	1x1250W 2x1050W 1x900W .	1x1250W 2x1050W 1x900W .	1x1250W 2x1050W 1x900W 2x1000W	1x1250W 2x1050W 1x900W .	1x1250W 2x1050W 1x900W .	1x1250W 2x1050W 1x900W 2x1000W	1x1250W 2x1050W 1x900W .	. 2x 1050W 4x900W 2x 300W		
Nazwa obwodu / Dane	Zasilanie rozdzielnicy RESO3	Ogrzewanie rozjazdu 50a 400V/50Hz	Ogrzewanie rozjazd 50c 400V/50Hz	Ogrzewanie rozjazd 50c 400V/50Hz	Ogrzewanie rozjazd 50c 400V/50Hz	Ogrzewanie rozjazd 52a 400V/50Hz	Ogrzewanie rozjazd 52b 400V 50Hz	Ogrzewanie rozjazd 52c 400V/50Hz	Ogrzewanie rozjazd 52d 400V/50Hz	Ogrzewanie rozjazd 54 400V/50Hz	Ogrzewanie zamknięć 50-54 400V/50Hz	Oświetlenie rezerwa 3~230V/50Hz
Moc [kW]	42,2	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	5,7	1,0	.
Prąd [A]	70,1	10,5	10,5	10,0	10,5	10,5	10,5	10,5	10,0	12,99	1,0	.
Zabezpieczenie	zwory	gG, 20A	gG, 20A	gG, 20A	gG, 20A	gG, 20A	gG, 20A	gG, 20A	gG, 20A	gG, 20A	gG, 20A	gG, 16A
Kabel zasilający	YAKY 4x50	YKY 4x4	YKY 4x4	YKY 4x4	YKY 4x4	YKY 4x4	YKY 4x4	YKY 4x4	YKY 4x4	YKY 4x4		.
Oznaczenie kabla	Z1-4	PR3-1	PR3-2	PR3-3	PR3-4	PR3-5	PR3-6	PR3-7	PR3-8	PR3-9		.
Długość kabla	240	48	45	36	33	46	43	34	31	96		.
Spadek napięcia	3,72	4,79	4,73	4,56	4,51	4,75	4,69	4,53	4,47	6,11		.

CENTRALNE BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO Sp. z o.o.

KOLPROJEKT

OBIEKT: Przebudowa urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz sterowania oświetleniem dla stacji SKM Gdańsk Wrzeszcz i Gdańsk Główny.

PROJEKT BUDOWLANY

Schemat elektryczny rozdzielnicy elektrycznego ogrzewania rozjazdów RESO3 na stacji Gdańsk Główny

	Imię i nazwisko Nr uprawnień		Podpis	Data			
Projektant		mgr inż. Bogdan KAMIŃSKI Upr.bud. Wa-55/97 w zakr.elektroenergetyki			11.2009	Nr umowy - obiektu SKM-176/09	Pow. rys. (m2)
Opracowujący		mgr inż. Dawid BIELAWA .			11.2009	Nr rysunku E-27	Skala b-s
Sprawdzający		mgr inż. Tadeusz ŻURAWIECKI Upr.bud. St-376/79 w zakr.elektroenergetyki			11.2009		